


No. de Solicitud de Autorización: 342									
Fecha: 11/09/2023									
Área Requiriente: Gerencia de Operaciones e Ingeniería									
CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PARTIDA PRESUPUESTAL	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	IMPORTE	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA	OBSERVACIONES
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 PLANTAS DE EMERGENCIAS UBICADAS EN ÁREA ADMINISTRATIVA, ÁREA DE OPERACIONES Y FARO DE RECALADA DE LA ASIPONATUX"	1	PZA	\$ 86,650.00	35101 ✓	3102004E008	8400	86,650.00	11/09/2023	mantenimiento a las plantas de emergencia anteriormente descritas. Mantenimiento general a planta de emergencia #1 ubicada en área administrativa: -Cambio de 2 pieza de filtro de aceite -Cambio de 1 pieza de filtro de combustible -Cambio de 1 pieza de filtro separador -Cambio de 1 pieza de filtro de aire -Cambio de 38 litros de aceite para motor 15w40 -Cambio de liquido refrigerante -Cambio de 3 mts de manguera de precalentador -Limpieza total de la planta de emergencia -Revisión de la batería de encendido de la planta de emergencia Mantenimiento general a planta de emergencia #2 ubicada en el área operativa: -Cambio de 1 pieza de filtro de aceite -Cambio de 1 pieza de filtro de combustible -Cambio de 1 pieza de filtro separador -Cambio de 1 pieza de filtro de aire -Cambio de 19 litros de aceite para motor 15w40 -Cambio de liquido refrigerante -Cambio de 3 mts de manguera de precalentador -Limpieza total de la planta de emergencia -Revisión de la batería de encendido de la planta de emergencia Mantenimiento general a planta de emergencia # 3 en el área de faro de recalada: -Cambio de 1 pieza de filtro de aceite -Cambio de 1 pieza de filtro de combustible -Cambio de 1 pieza de filtro separador -Cambio de 1 pieza de filtro de aire -Cambio de 19 litros de aceite para motor 15w40 -Cambio de liquido refrigerante -Cambio de 3 mts de manguera de precalentador -Suministro e instalación banda de motor (planta de emergencia faro de recalada) - Suministro e instalación de silenciador de escape. (planta de emergencia faro de recalada). - Suministro, instalación y configuración de módulo de control (planta de emergencia faro de recalada) -cambio de cable de batería (planta de emergencia faro de recalada). -Revisión de la batería de encendido de la planta de emergencia -Limpieza total de la planta de emergencia
 SELLO DE NO EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS NO EXISTENCIA DE BIENES / SERVICIOS								SUBTOTAL	86,650.00
								IVA	13,864.00
								TOTAL	100,514.00

SOLICITA:

INC. IVAN ZARATE ZUBIRIA
COORDINADOR DE SERVICIOS MARITIMO

VALIDA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

L.C. LETICIA VIMENEZ RAMIREZ
SUBGERENTE DE FINANZAS

AREA REQUERENTE:

RAYMUNDO ALOR ALOR
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

AUTORIZA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

L.C. ISABEL TOLEDO TERAN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS