



MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Estado de Veracruz, siendo las diecisiete horas del veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno, se reunieron en la Sala M de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., los representantes de las empresas participantes en el procedimiento por Invitación a cuando menos tres personas **No. IO-009J2X002-E4-2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL DE ENLACE, PLANTAS DE EMERGENCIAS Y TORRES DE ALTO MONTAJE EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."** Los C.C. Ing. Ivan Israel Mirafuentes Ramón, Subgerente de Ingeniería y Ecología y Encargado del Despacho de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería, Ing. Blanca Beatriz Cruz Morales, Jefa de Departamento de Proyectos y Construcción y la Ing. Adelina Herrera Ramirez, Jefa de Departamento de Concursos y Contratos, con el objeto de indicar por parte del representante, a los participantes, algunas aclaraciones pertinentes al caso.

Testigo de Asistencia

Mediante oficio APITUX-GOI-372/2021 de fecha 18 de febrero del 2021, se invitó al Lic. Hilario Ortiz Gómez, Titular del Órgano Interno de Control en la APITUX.

El Acto fue presidido por el Ing. Ivan Israel Mirafuentes Ramón, Subgerente de Ingeniería y Ecología y Encargado del Despacho de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería, servidor público designado por la Convocante.

HECHOS

Como resultado del presente procedimiento se invitó a la empresa **INGENIERÍA ESPECIALIZADA CARCHA, S.A. DE C.V., HI ALTERNA, S.A. DE C.V., C. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS, GRUPO DE INGENIERÍA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. y CONSTRUCTORA ACALLI, S.A. DE C.V.** Acordándose la junta de aclaraciones para el presente día, y en cumplimiento a los artículos 34, 35 y 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 39 y 40 de su (RLOPSRM) y al requisito 2.3 de las bases del procedimiento en mención y Fracción 4, Numeral 4.2.2.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. llevó a cabo el acto de la junta de aclaraciones.

Se llevó a cabo la visita de obra donde se realizarán los trabajos motivo de la presente Invitación, una vez concluido se dio inicio a este acto de junta de aclaraciones.

A continuación se da respuesta a las preguntas recibidas en la Junta de aclaraciones, por el participante: **JOSÉ ALBERTO DÍAZ VARGAS.**

➤ **PREGUNTA EFECTUADA POR EL PARTICIPANTE: JOSÉ ALBERTO DÍAZ VARGAS.**

Pregunta 1.- PE-10 CATÁLOGO DE CONCEPTOS TRABAJO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, subrubro **A mantenimiento a subestación** concepto 02.- Mantenimiento preventivo a plantas de emergencia No. 01,y 03 en interior de las instalaciones operativas y faro de la API, Incluye: limpieza general con aire comprimido de transfer, limpieza de trincheras, limpieza a tablero de distribución, charolas ,cableado, limpieza de tanque de diésel de 1100 lts., limpieza de tablero l-line de distribución general, cambio de aceite 15w40 (18 lts), 3 galones de líquido refrigerante para radiador, cambio de 1 filtro de aire, 1 filtro de aceite baldwin y 2 filtros de combustible baldwin, niveles de aceite, niveles de líquido refrigerante y limpieza al motor generador, mantenimiento de radiador y 1 baterías de 27 placas LTH, aplicación de primario anticorrosivo y como acabado esmalte alquidático anticorrosivo comex 100 a rejilla y partes oxidadas, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, P.U.O.T.





Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones e Ingeniería

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. IO-00932X002-E4-2021

¿PARA ESTE CONCEPTO LAS CANTIDADES DE CAMBIO DE ACEITE 15W40 (18 LTS), 3 GALONES DE LÍQUIDO REFRIGERANTE PARA RADIADOR, CAMBIO DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE BALDWIN Y 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE BALDWIN, 1 BATERÍAS DE 27 PLACAS LTH, ES PARA LAS 2 PLANTAS DE EMERGENCIA O ESTA CANTIDAD INDICADA ES PARA CADA PLANTA DE EMERGENCIA.?

R= Se le aclara al Licitante que las cantidades descrita en el Concepto No. 2 del CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN de las bases de Invitación corresponde para cada planta de emergencia tanto como a la número 1 y número 3, así mismo se aclara al licitante que la batería actual no se dará el casco a cambio para el suministro de la nueva.

Conforme a lo previsto en el artículo 34 de la LOPSRM las modificaciones a la convocatoria de la licitación realizada por la convocante, incluyendo los resultados de la junta de aclaraciones, forman parte de esta convocatoria y deberán de ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

En términos de lo previsto en el artículo 39 Bis de la LOPSRM se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes y con fecha de la presente acta un ejemplar de la misma en la oficina de la convocante, así mismo se publicara un ejemplar en la página de COMPRANET.

CIERRE DE MINUTA

Una vez hecha la aclaración anterior, se dan por enterados los representantes de las empresas participantes, obteniendo de esta manera todos los datos necesarios para presentar su mejor proposición. Así mismo, se confirma que la presentación y apertura de proposiciones será por medios electrónicos **el día jueves 04 de marzo del 2021 a las 13:00 horas (Tiempo Local, Tuxpan, Veracruz)** a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.

No habiendo más que hacer constar, se da por concluida la presente diligencia siendo las diecisiete horas diecisiete minutos del mismo día de su elaboración, levantándose en original, entregándose una copia perfectamente legible a los licitantes que asistieron al acto, la cual una vez leída y ratificada se firma de conformidad al margen y/o al calce. Damos Fe.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN.
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA Y
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA.

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES.
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN.

Handwritten initials 'G' and 'Y' in blue ink.

Carretera a la Barra Norte K.M. 6.5, Col. Ejido La Calzada, C.P. 92800, Tuxpan, Veracruz
Tel: 783 102 3030 www.puertotuxpan.com.mx





ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ.
**JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y
CONTRATOS**

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. HILARIO ORTIZ GÓMEZ
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA APITUX.**

POR LOS LICITANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

LICITANTE	NOMBRE	FIRMA
José A. Díez Verges	Lic. José A. Díez Verges	

