



**MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

En la Ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Estado de Veracruz, siendo las diez horas treinta minutos del veinticuatro de mayo del año dos mil veintiuno, se reunieron en la Sala M de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., los representantes de las empresas participantes en el procedimiento por Invitación a cuando menos tres personas **No. IO-009J2X002-E9-2021 "MANTENIMIENTO GENERAL Y ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUA A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED DE ATARJEAS EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ."** Los C.C. Ing. Ivan Israel Mirafuentes Ramón, Subgerente de Ingeniería y Ecología, Ing. Adelina Herrera Ramirez, Jefa de Departamento de Concursos y Contratos y Encargada del Despacho de la Jefatura de Proyectos y Construcción y la Bióloga Celia Guadalupe Padrón Valdez, Coordinadora de Ecología, con el objeto de indicar por parte del representante, a los participantes, algunas aclaraciones pertinentes al caso.

**Testigo de Asistencia**

Mediante oficio APITUX-GOI-1079/2021 de fecha 19 de mayo del 2021, se invitó al Lic. Hilario Ortiz Gómez, Titular del Órgano Interno de Control en la APITUX.

El Acto fue presidido por el Ing. Ivan Israel Mirafuentes Ramón, Subgerente de Ingeniería y Ecología, servidor público designado por la Convocante, en presencia de la Lic. Lucia Rubí Sánchez Barradas, Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, la cual fue nombrada por el Titular del Órgano Interno de Control para asistir a la junta de aclaraciones en su representación, mediante Memorandum 020/2021 de fecha 24 de mayo de 2021.

**HECHOS**

Como resultado del presente procedimiento se invitó a la empresa **ALVARADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., COTEYMA, S.A. DE C.V., INGENIERIA APLICADA DE TUXPAM, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA ACALLI, S.A. DE C.V., C. SANTIAGO SÁNCHEZ OBANDO y C. RICARDO ANDRÉS RAMIREZ VELÁZQUEZ.** Acordándose la junta de aclaraciones para el presente día, y en cumplimiento a los artículos 34, 35 y 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 39 y 40 de su (RLOPSRM) y al requisito 2.3 de las bases del procedimiento en mención y Fracción 4, Numeral 4.2.2.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. llevó a cabo el acto de la junta de aclaraciones.

Se llevó a cabo la visita de obra donde se realizarán los trabajos motivo de la presente Invitación, una vez concluido se dio inicio a este acto de junta de aclaraciones.

A continuación se da respuesta a las preguntas recibidas a través del Sistema CompraNet, por el participante: **C. SANTIAGO SÁNCHEZ OBANDO.**

➤ **PREGUNTA EFECTUADA POR EL PARTICIPANTE: C. SANTIAGO SÁNCHEZ OBANDO.**

**Pregunta 1.- ¿Existen accesos para el ingreso de maquinaria y vehículos grandes a cada una de las plantas de tratamiento de aguas residuales?**

R= Se le confirma al LICITANTE que si existen accesos para el ingreso de maquinaria y vehículos, para el





caso del área operativa con previa autorización y acuerdos ante la Aduana de Tuxpan.

**Pregunta 2.- ¿La aplicación de la pintura para cárcamo, Ciénega, cúpula de reactor y tanque elevado solo es para exterior?**

R= Se le aclara al LICITANTE que la aplicación de pintura para cárcamo, Ciénega, cúpula de reactor y tanque elevado es para exterior e interior.

**Pregunta 3.- ¿Qué protocolos para Covid-19 son considerados para el ingreso de personal?**

R= Se le informa al LICITANTE para el ingreso del personal se tomara la temperatura y aplicara gel antibacterial. De resultar ganador se le señala que deberá instalar en el área de ejecución de los trabajos un módulo con gel antibacterial y lavado de manos, el uso permanente de cubrebocas es obligatorio durante la ejecución de los trabajos,

**Pregunta 4.- ¿Cuáles son los horarios de trabajo?**

R= Se le aclara al LICITANTE que se consideran restringidos el horario únicamente para el retiro de lodos, se recomienda retirarlos después de las 18:00 horas o fines de semana.

El horario de oficina es de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas.

**Pregunta 5.- Para confirmación, ¿El número total de pozos de visita y registros es el señalado en el catálogo de conceptos?**

R= Se le aclara al LICITANTE que se considera el señalado en el catálogo de conceptos.

**Conforme a lo previsto en el artículo 34 de la LOPSRM las modificaciones a la convocatoria de la Invitación realizada por la convocante, incluyendo los resultados de la junta de aclaraciones, forman parte de esta convocatoria y deberán de ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.**

**En términos de lo previsto en el artículo 39 Bis de la LOPSRM se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes y con fecha de la presente acta un ejemplar de la misma en la oficina de la convocante, así mismo se publicara un ejemplar en la página de COMPRANET.**

**CIERRE DE MINUTA**

Una vez hecha la aclaración anterior, se dan por enterados los representantes de las empresas participantes, obteniendo de esta manera todos los datos necesarios para presentar su mejor proposición. Así mismo, se confirma que la presentación y apertura de proposiciones será por medios electrónicos **el día miércoles 02 de junio del 2021 a las 16:30 horas (Tiempo Local, Tuxpan, Veracruz)** a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.

No habiendo más que hacer constar, se da por concluida la presente diligencia siendo las once horas del mismo día de su elaboración, levantándose en original, entregándose una copia perfectamente legible a los licitantes que asistieron al acto, la cual una vez leída y ratificada se firma de conformidad al margen y/o al calce. Damos Fe.





-----  
**POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.**  
-----

ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN.  
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA.

ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ.  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y  
CONTRATOS Y ENCARGADA DEL DESPACHO  
DE LA JEFATURA DE PROYECTOS Y  
CONSTRUCCIÓN.

BIÓLOGA CELIA GUADALUPE PADRÓN  
VALDEZ.  
COORDINADORA DE ECOLOGÍA

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

LIC. LUCÍA RUBI SÁNCHEZ BARRADAS  
TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS  
E INVESTIGACIONES EN REPRESENTACIÓN  
DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE  
CONTROL  
EN LA API TUXPAN.

**POR LOS PARTICIPANTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:**

PARTICIPANTES	NOMBRE	FIRMA
C. SANTIAGO SÁNCHEZ OBANDO	Ing. Antonio Sánchez Silva	
C. RICARDO ANDRÉS RAMIREZ VELÁZQUEZ.	Ing. José Luis Ramos Velázquez	

